

Nr. 403 /19.09.2025

SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECȚIE
SEVESO, 16-18.09.2025

Obiectivul S.C GASPECO L&D S.A., Stația de Îmbuteliere GPL , cu punctul de lucru în Timisoara, str Ion Slavici, nr 132, jud Timis, dispune de un grup de instalații tehnologice care au în componentă echipamente mecanice, electrice și de siguranță alocate activităților pentru transferul, depozitarea, încărcarea și livrarea Gazelor Petroliere Lichefiate (GPL-argaz, propan, autogaz) în recipiente de tip butelii, autocisterne și cisterne CF.

Controlul a avut ca tematică:

- verificarea respectarii obligatiilor privind apararea impotriva incendiilor si protectie civila;
- verificarea actelor de autoritate si evidentelor specific apararii contra incendiilor;
- controlul respectarii normelor de aparare impotriva incendiilor prin activitati practice in obiectiv, din punct de vedere organizatoric , tehnic si constructiv;
- respectarea prevederilor legale cu privire la controlul asupra pericolelor de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase;
- verificarea modului de respectare a prevederilor legale in domeniul protectiei mediului ;
- EXERCITIU, pentru testarea PLANULUI DE URGENTA EXTERNA si EXTERNA, conform prevederilor Ord. Nr. 156/2017.
- Scenariu testat : Incendiu la rezervorul de Propan V1. A fost constatata dificultatea in transmiterea informatiilor prin lipsa dispozitivelor de telecomunicatii.

Masurile stabilite prin Raportul de Inspecție, anterior înregistrat cu nr. 1341247 din 24.04.2024, au fost realizate integral.

Referitor la informarea publicului:

Societatea desfășoară o campanie continuă de informare a populației privind activitatea operatorului SEVESO, documentul este întocmit respectând prevederilor Anexei 6 din Lege 59/2016, iar în ceea ce privește rezultatele acestei campanii, nu au fost înregistrate observații/sesizări/solicitări din partea publicului, nici în format electronic și nici în format scris.